



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Новгородской области**

Территориальный отдел управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской  
области в Боровичском районе)

Дзержинского ул., д. 2, Боровичи, 174 411

тел/факс 2-14-61 E-mail: borovichi@53.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74991880, ОРГН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433/532101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
№ 34**

« 29 » марта 2024 г.

г. Боровичи

(выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе

Хробостовой Галиной Павловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Адаптированная школа – интернат № 5» ОГРН: 1025301588080, ИНН: 5311000958,  
зарегистрированному по адресу: 174335, Новгородская область, Окуловский район,  
рабочий поселок Кулотино, ул. Кирова, д.4

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Все технологические процессы по приготовлению пищи и подготовке ее к  
раздаче производятся в одном помещении, нет отдельного помещения для обработки  
яиц, также не выделена зона для приготовления холодных блюд. Холодные блюда  
готовятся на столе с маркировкой для готовой продукции, **в нарушение пункта 2.3.3.  
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии  
с которым:** «Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их  
размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность)  
технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и  
готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения  
посетителей и персонала...».

2. При осмотре помещения пищеблока было установлено, что разделка теста  
производится на металлическом столе, **в нарушение пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и**



**обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым:** «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...».

3. В помещениях обнаружена мягкая мебель, покрытие которой не выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств **в нарушение пункта 2.4.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в соответствии с которым:** «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

4. В ГОБОУ «Адаптированная школа – интернат № 5» разработана программа производственного контроля, но учреждением не заключены договоры с аккредитованными лабораторными центрами на проведение лабораторных экспертиз и испытаний, **в нарушение пункта 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым:** «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов» и **пункта 1 Статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которым:** «1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг».

5. В столярной мастерской ГОБОУ «Адаптированная школа – интернат № 5» по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п. Кулотино, ул. Кирова, д.4, 18.03.2024 года в период с 10:00 до 11:00 был произведен замер параметров микроклимата Папиной А.С. техником санитарно – гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» прибором комбинированным ТКА – ПКМ/60 (заводской № 60081, № в Госреестре 24248-09, свидетельство о поверке С-СП/24-04-2023/241183528 от 24.04.2023, срок действия 23.04.2024). Согласно протокола лабораторных испытаний № 53-01-40/01569-01-24 от 18.03.2024 года при измерении, исследовании физических факторов и неионизирующих излучений при высоте:

от пола 0,1 метра температура воздуха измеренная – 21,7 °С, расширенная неопределенность \* ± 0,6 при допустимой 18-20 °С;

от пола 0,6 метра температура воздуха измеренная – 21,7 °С, расширенная неопределенность \* ± 0,6 при допустимой 18-20 °С;

от пола 1,7 метра температура воздуха измеренная – 21,7 °С, расширенная неопределенность \* ± 0,6 при допустимой 18-20 °С.

В результате проведенных измерений установлено: температура воздуха (холодный период) **не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"** в точке: ГОБОУ «Адаптированная школа – интернат № 5» (столярная мастерская)

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального



контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**В срок до «01» ноября 2024 года:**

---

1. Обеспечить работу пищеблока в учебном корпусе школы в соответствии с **пунктом 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

2. Обеспечить технологический процесс по разделке теста в соответствии с **пунктом 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

3. Обеспечить состояние используемой мебели в соответствии с **пунктом 2.4.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".**

4. Обеспечить проведение лабораторных экспертиз и испытаний в рамках программ производственного контроля в соответствии с **пунктом 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пунктом 1 Статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

5. В столярной мастерской обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха) в соответствии с **нормативными величинами, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Адаптированная школа – интернат № 5» ОГРН: 1025301588080,  
ИНН: 5311000958,**

зарегистрированное по адресу: 174335, Новгородская область, Окуловский район,  
рабочий поселок Кулотино, ул. Кирова, д.4

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Боровичском районе) по адресу: Дзержинского ул., д. 2, Боровичи, 174 411 тел/факс 2-14-61 E-mail: borovichchi@53.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» ноября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического

надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Новгородской области в  
Боровичском районе

\_\_\_\_\_

должность лица, выдавшего предписание

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

(подпись)

Г.П. Хробостова

\_\_\_\_\_

(инициалы и фамилия)

\_\_\_\_\_

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 174335, Новгородская область, Окуловский район, рабочий поселок Кулотино, ул. Кирова, д.4

\_\_\_\_\_